地面指示灯是否归属疏散指示系统商场的地标灯是否是疏散指示的一部分

??5。5。3 疏散指示标志牌应设置在地面或1m以下的墙面上。5。5。4
疏散指示标志牌不应设置在可改变指示方向的疏散线路上。5。5。5
在疏散线路中不应设置与应急疏散无关的标志牌。5。6 线路敷设5。6。1
由B类和D类系统输出的配电干线在竖井外敷设时，应符合下列规定：1 阻燃导线穿金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护，敷设在不燃烧体内，且保护层厚度不小于30mm；2 阻燃电缆应在防火线槽或防火桥架内敷设；3
矿物绝缘电缆或A级防火电缆可在桥架内敷设。

疏散走道及其转角处的安全指示标志一设置在哪里

安全标志是向工作人员警示工作场所或周围环境的危险状况，指导人们采取合理行为的标志。安全标志能够提醒工作人员预防危险，从而避免事故发生。当危险发生时，能够指示人们尽快逃离，或者指示人们采取正确，有效，得力的措施，对危害加以遏制。安全标志不仅类型要与所警示的内容相吻合，而且设置位置要正确合理，否则就难以真正充分发挥其警示作用。